УТВЕРЖДЕНО

Заместитель главы администрации,
начальник отдела архитектуры,
капитального строительства и
муниципального имущества

А.А.Крепков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проектных и изыскательских работ по объекту: Распределительный газопровод низкого давления по ул. Октябрьская, Лесная, Мира, Кирова, Щитаева (дома 56,58,60), Садовая в п.Сатис Первомайского района Нижегородской области

1. Наименование заказчика	Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
2. Адрес стройки	п. Сатис Первомайского района
3.Вид строительства	Новое
4.Год строительства	2020 г
5.Основание для проектирования	Распоряжение на проектирование
6.Стадия проектирования	Проектная документация
7. Стадийность проектирования	Одностадийное
8.Количество экземпляров проектно-сметной документации и изысканий.	В соответствии с договором
9. Объем инженерных изысканий	Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-геологические изыскания. Заключение о карстоопасности. Гидрометеорологические изыскания. Инженерно-экологические изыскания. Археологические изыскания. Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы.
10. Технические условия, разрешительная документация.	- Техническое задание, - Технические условия ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (заказчик передает подрядчику до начала проектных работ)
11.Объем проектно- сметной документации	-проектно-сметные работы на строительство распределительного газопровода низкого давления (протяженность 3,6 км) без газопроводов-вводов, с разработкой, согласованием и утверждением проекта планировки и межевания территории
12.Разделы проекта: проектной документации в соответствии с разделом III Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 г.	-Пояснительная записка - Проект полосы отвода - Технологические и конструктивные решения - Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта - Проект организации строительства - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - Перечень мероприятий по гражданской

	обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - Охрана окружающей среды - Сметная документация
13.Требования к проектной документации	Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с: СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» с изм.1,2, постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», требованиями Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», постановлением Правительства РФ от 16.02.2008№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и др.
14.Идентификационные признаки объекта:	Идентификационные признаки сооружения как сети газораспределения: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» сети газораспределения идентифицируются по следующим признакам: а) назначение – транспортировка природного газа; б) состав объектов входящих в сеть газораспределения и газопотребления: - газопровод низкого давления II категории $Р^{пр}_{и}$= _____ МПа (в соответствии с ТУ ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»); в) давление природного газа – не превышает 1,2МПа. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» сооружения (газопровод) идентифицируются по следующим признакам: – Сооружение – газопроводы низкого давления– транспортировка природного газа; – Принадлежность к объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – принадлежит к системе газораспределения г.о.г. Первомайск Нижегородской области; – Возможность опасных природных процессов и явлений на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания и сооружения – уточнить в соответствии с карстовыми изысканиями, – Принадлежность к опасным производственным объектам – на основании прил. 1, прил. 2 к ФЗ от 21.07.1997г. №116 с изм. по 22-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - газопровод низкого давления не относится к опасным производственным объектам;

	– Пожарная и взрывопожарная опасность –для газопроводов применены трубы по ГОСТ; – Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – таких помещений нет; – Уровень ответственности – в соответствии с п.7 статьи 4 ФЗ №384-ФЗ - нормальный.

Начальник сектора капитального строительства _____ Генделева О.А.